



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ПЕТРОВСКОМУ, АТКАРСКОМУ И ЕКАТЕРИНОВСКОМУ РАЙОНАМ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail [gpn52@gumchs.saratov.ru](mailto:gpn52@gumchs.saratov.ru)  
ул. Ломоносова 11 А, г. Петровск, Саратовская область, Россия, 412540 Тел 8-845-55-2-81-36.

**Предписание №52/1/ 37**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества города Аткарска Саратовской области"

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору от 25.05.2021 года №52, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «02» июня 2021 года по 16 ч. 00 мин. «03» июня 2021 года государственным инспектором Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору Прокофьевым С.А., проведена плановая выездная проверка в помещениях и зданиях МАО ДО «ЦДТ города Аткарска Саратовской области», расположенных по адресу: Саратовская область, город Аткарск, ул. Советская, 66 совместно с директором МАО ДО «ЦДТ города Аткарска Саратовской области» Барацовой М.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании	п.9 ППР в РФ	04.10.2021	
2	В месте установки приемно-контрольного прибора не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной	п.10 ППР В РФ	04.10.2021	

	сигнализации не указана группа контролируемых помещений			
3	В кабинете с левой стороны от лестничного марша первого этажа эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией	п.35 «в» ППР в РФ	04.10.2021	
4	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, ведется в ведомственных документах, но не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.54 ППР в РФ	04.10.2021	
5	Стена общего коридора под лестничным маршем отделана горючим декоративным материалом не соответствующим требуемому классу пожарной опасности КМ1 для здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.1	таб.28, п.1, п.6 ст.134 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	04.10.2021	
6	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	п. 4.2.21 Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст. 1 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	07.02.2022	
7	При высоте лестницы более 45 см, ведущей к эвакуационному выходу с первого этажа, не предусмотрено наличие ограждения с поручнями	п. 4.3.5 Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст. 1 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	07.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Петровского, Аткарского и Екатериновского районов  
Саратовской области по пожарному надзору  
С.А. Прокофьев



05 июня 2021г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МАО ДО «ЦДТ города Аткарска Саратовской области» Баранова М.В.



05 июня 2021г.